



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ХАБАРОВСКА  
680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 45. Телефон: (4212) 327-929 Факс: (4212) 327-929  
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: [ond-centr27@mail.ru](mailto:ond-centr27@mail.ru) Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

г. Хабаровск

(место составления акта)

«11» февраля 2016 г.

(дата составления акта)

«16» час. «00» мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
объекта защиты юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 31**

По адресу / адресам: г.Хабаровск, ул. Ленина 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 31 от «27» января 2016 г. главного

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

(заместителя главного) государственного инспектора Центрального района г. Хабаровска по  
пожарному надзору Свистунов А.М. была

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

проведена плановая / выездная проверка в отношении: объекта защиты – здания (помещений)  
эксплуатируемых МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ОТКРЫТИЕ»

Дата и время проведения проверки:

« — » — 20 г.

е « — » час. «00» мин. до « — » час. « — » мин. Продолжительность « — » час. « — » мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «5» рабочих дней, «1» часов «30» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД по Центральному району г. Хабаровска УНДиПР ГУ МЧС России по  
Хабаровскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 10 час. 25 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«28» января 2016 г. директор MAOYHOШ «Открытие» Змеева Л.В. ✓

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Согласование не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

инспектор ОНД по Центральному району г. Хабаровска Ежова Ксения Владимировна, эксперты  
не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;  
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),  
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства  
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  
**ответственный за пожарную безопасность Акулова Е.А.**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте	п. 461 "Правила противопожарного режима", утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	директор Змеева Л.В.
2	Огнетушители, расположенные в коридорах первого и второго этажа установлены на высоте более 1,5 метра от уровня пола.	п. 6.7 НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации"	директор Змеева Л.В.
3	В декларацию пожарной безопасности не внесены уточнения и изменения в связи изменением требований пожарной безопасности.	ч. 2 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	директор Змеева Л.В.
4	Приказом руководителя организации не назначена квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности.	п. 41 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645	директор Змеева Л.В.


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

■ нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля



отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 31 / 1 / 1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.02.2016 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 13.06.2016 г.


Подписи лиц проводивших проверку:

  
(подпись)  
«11» февраля 2016 г.  
М.Л.П.



инспектор ОНД по Центральному району г. Хабаровска  
- государственный инспектор Центрального района  
г. Хабаровска по пожарному надзору Ежова Ксения  
Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

   
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» февраля 2016 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)