



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ХАБАРОВСКА
680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 45. Телефон: (4212) 327-929 Факс: (4212) 327-929
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: ond-centr27@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

Предписание № 31/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ОТКРЫТИЕ».

в лице директора Змеевой Лилии Валентиновны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 31 от «27» января 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Центрального района г. Хабаровска по пожарному надзору Свистунова А.М., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 05.02.2016 с «11» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. 11.02.2016 проведена плановая / выездная проверка здания(й) (помещений): МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ОТКРЫТИЕ». фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Хабаровск, ул. Ленина 6. Общая продолжительность проверки составила 5 рабочих дней, 1 час. 30 мин.

проверку проводил(а):

инспектор ОНД по Центральному району г. Хабаровска Ежова Ксения Владимировна, эксперты не привлекаются

совместно с: ответственный за пожарную безопасность Акулова Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано допустимое	п. 461 "Правила противопожарного режима", утвержденные постановлением	13.06.2016	

	(предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте	Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.		
2	Огнетушители, расположенные коридорах первого и второго этажа установлены на высоте более 1,5 метра от уровня пола.	п. 6.7 НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования эксплуатации" к	13.06.2016	
3	В декларацию пожарной безопасности не внесены уточнения и изменения в связи изменением требований пожарной безопасности.	ч. 2 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	13.06.2016	
4	Приказом руководителя организации не назначена квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности.	п. 41 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645	13.06.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

«11» февраля 2016 г.
М.Д.И.

инспектор ОНД по Центральному району г. Хабаровска
- государственный инспектор Центрального района
г.Хабаровска по пожарному надзору Ежова Ксения
Владимировна

Предписание для исполнения получил:

Ежова С.В. директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» февраля 2016 г.

(подпись)